RAPPORT

Prøve nr **250038**

ANALYSRAPPORT

Leverandør	Varedeklaration	Dato for prøveudtagning	Prøve start
Nymølle Stenindustrier A/S	**8703-1**	**16-01-2025**	**16-01-2025**
Øster Hedevej 2	Produkt	Modtaget den	Prøve slut
4000 Roskilde	**BS II**	**16-01-2025**	**27-01-2025**
		Reference nr / ID nr	
Produktionssted	Produktbetegnelse		
Møsvrå Grusgrav	**VEJMATERIALE**	Prøve udtaget	Mærkning
Nr. Stenderupvej 84			
6000 Kolding	Objekt	Udtaget af	
		Palle	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Udvaskning og sigtning			
Vand (%)	**7,3**		
DS/EN 13286-5 Vibrationsforsøg ρd, max (Mg/m³)	**1,96**		
DS/EN 13286-5 Vibrationsforsøg W opt. (%)	**9,6**		

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,660	D50	0,479	D60/D10 (U-tal)	4,2		
D10	0,159						

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
		100	16
		100	11,2
		99	8
		98	5,6
		95	4
		88	2
		76	1
		53	0,5
		22	0,25
		6	0,125
0,0	9,0	3,2	0,063



Bemærkning

Sted og dato
Odense 27-01-2025

Lise Blessing, Laborant

Nymølle Stenindustrier A/S
Geolaboratoriet
Stenløsegyden 31
5260 Odense S

Besøgsadresse
Hovedkontor

Telefon nr **46550419**
Fax nr

Org.nr
MVA nr

Email **lise.blessing@nymoelle.dk**
Internetadresse **www.nymoelle.dk**